



МЧС РОССИИ

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Омской области

(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Советскому АО г. Омска

(наименование органа государственного пожарного надзора)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

07.12.2020

№ 190

Во исполнение пункта 10 постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 438 «Об осуществлении в 2020 году государственного контроля (надзора)...», выношу решение:

1. Продлить сроки исполнения ранее выданного предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 23.12.2019 № 374/1/1-3, в отношении бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 160» по объекту защиты, расположенному по адресу: г. Омск, микрорайон Береговой, ул. Пролетарская 3, со сроком устранения 07.12.2020 года, на срок до 07.12.2021 года.

2. О принятом решении уведомить заинтересованное лицо бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 160».

3. Настоящее распоряжение довести до сотрудников территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Советскому АО г. Омска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Омской области.

Заместитель главного государственного
инспектора Советского АО г. Омска
по пожарному надзору

К.В. Бондаренко



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

644099, г. Омск, ул. Интернациональная, 41.

Тел./факс: 25-65-16, E-mail: kia@ugps.omsk.su

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Советскому АО г. Омска

644029, г. Омск, ул. 20-го Партсъезда, 37

Тел./факс: 26-94-24, E-mail: ondsao@mail.ru

Предписание № 374/1/1-3

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Бюджетному общеобразовательному учреждению города Омска «Средняя общеобразовательная
школа № 160»;

директору БОУ г. Омска «СОШ № 160» Фахрутдиновой О.П.

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнении распоряжения заместителя главного государственного инспектора САО г. Омска по
пожарному надзору Бесчастных Владимира Ивановича от «12» декабря 2019 № 374, ст. 6.1
Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин.
«18» декабря 2019 по 15 ч. 00 мин., «23» декабря 2019 проведена **плановая выездная проверка**
по надзору государственным инспектором Советского АО г. Омска по пожарному надзору
Шарыповым Алексеем Сергеевичем территории, зданий и помещений БОУ г. Омска «СОШ
№ 160» по адресу: 644901, г. Омск, мкр. Береговой, ул. Пролетарская, 3.

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование
объекта надзора и его адрес)

совместно с директором БОУ г. Омска «СОШ № 160» Фахрутдиновой Оксаной Павловной,
заместителем директора БОУ г. Омска «СОШ № 160» Завязочниковой Ольгой Александровной.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

*В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо
устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:*

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
№ 374/1/1-1	На путях эвакуации в коридорах и лестничных клетках с 1-го по 3-й этаж, не предусмотрено аварийное (эвакуационное) освещение.	ст. 52, ст. 53, ч.2 ст. 82, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 43 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».	07.12.2020	
№ 374/1/1-2	Руководитель не организует не реже 1 раза	п. 24 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением	07.12.2020	

	в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний.	Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»		
№ 374/1/1-3	Автоматическая пожарная сигнализация частично находится в неисправном состоянии (фактически в спортивном зале (помещение № 1 на поэтажном плане 2-го этажа технического паспорта нежилого строения от 02.11.2009 лит. «А», инвентарный номер 45161) в журнале № 1 регистрации работ по техническому обслуживанию ООО «Спектрон» 18.12.2019 сделана запись о том, что шлейф пожарной сигнализации 1/10 находится в неисправном состоянии, требуется замена дымовых линейных пожарных извещателей ИПДЛ-Д-П/4Р).	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».	07.12.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Мероприятие по надзору проводил:

Государственный инспектор Советского АО г. Омска
по пожарному надзору А.С. Шарыпов

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)



(подпись)

М.П.

«23» декабря 2019 г.

Предписание для исполнения получил(а):


(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

«23» декабря 2019 г.